

Mo. 16/3

2007 III 16 08:52

RheinEnergie

bitte kurze schr.
Mitteilung für AUV 29.3.
mit Plan u. Vorgabe Wiederherst.

Stadt Bergisch Gladbach
Fachbereich Umwelt und Technik
Herr Thomas Vierke
Wilhelm-Wagner-Platz
51439 Bergisch Gladbach

TAL
Herr Knapp
Telefon (02 21) 178-15 10
Telefax (02 21) 178-8 15 10
ext.i.knapp@rheinenergie.com

14. März 2007

**BV: Hermann-Löns-Straße / Duckterather Weg
Erneuerung der Gashochdruckleitung**

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Ihnen kurz darlegen warum wir aus sicherheitstechnischen Gründen die vorhandene Gashochdruckleitung in den Straßen, Hermann-Löns-Straße und Duckterather Weg auswechseln müssen.

Die Gashochdruckleitungen im Versorgungsgebiet werden alle zwei Monate nach DVGW-Regelwerk überprüft. Im Bereich Hermann-Löns-Straße und Duckterather Weg sind in den letzten Wochen Gasundichten festgestellt worden, die wir umgehend repariert/ gedichtet haben.

Die Schadensanalyse hat gezeigt, dass durch veränderte Bodenverhältnisse, erhöhten Schwerlast- und Baustellenverkehr die vorhandene Gashochdruckleitung an ihre Belastbarkeitsgrenzen angelangt ist.

Größere Baumaßnahmen, hierzu zählen unter Anderem auch Kanalbaumaßnahmen, führen oft zu Veränderungen der Bodenverhältnisse. Wenn es dann noch zu Veränderungen der Verkehrsführung und erhöhten Verkehrslasten kommt, können diese für manche Verbindungsarten langfristig das Aus bedeuten.

Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, umgehend die Gashochdruckleitung auszuwechseln, um weiterhin eine sicherheitstechnisch einwandfreie Gasversorgung für Bergisch Gladbach zu gewährleisten.

Für weitere Fragen steht Ihnen unser Mitarbeiter Herr Bruchhaus,
Telefonnummer 0221-1781574 gerne zu Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Th. Vierke

i.A. Knapp

