

**Absender
Abwasserwerk**

Drucksachen-Nr.

0117/2021

öffentlich

Anfrage

der Fraktion Freie Wählergemeinschaft Bergisch Gladbach

**zur Sitzung:
Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung am 09.02.2021**

Tagesordnungspunkt

Anfrage "Freie Wählergemeinschaft Bergisch Gladbach" vom 27.01.2021 zur Niederschlagswasserbeseitigung

Inhalt:

Mit Schreiben vom 27.01.2021 stellten Sie folgende Anfrage:

Sie bitten um Auskunft,

1. ob und inwieweit bei den geplanten Projekten zur Ertüchtigung der Regenwasserkanäle (Abwasserbeseitigungskonzept) die Niederschlagsmengen aus möglichen zukünftigen Bauflächen entsprechend dem beschlossenen FNP berücksichtigt sind.
2. ob bei der Ertüchtigung der Ableitung des Niederschlagswassers aus den neu ausgewiesenen Bauflächen entsprechend des Landeswassergesetzes – LWG - § 44 gehandelt wird, nach dem entsprechend § 55 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes das Niederschlagswasser auf den Grundstücken zu versickern ist.

Die Verwaltung nimmt wie folgt Stellung:

Zu 1. Die Ertüchtigung der Regenwasserkanäle für die zukünftigen Bauflächen entsprechend dem beschlossenen FNP sind im Entwurf des Abwasserbeseitigungskonzeptes nicht enthalten. Das Niederschlagswasser aus diesen Gebieten ist gemäß § 55 Abs. 2 zu versickern oder ortsnahe abzuleiten. Die hieraus entstehenden Kosten sind zukünftig in der lokalen Erschließung zu berücksichtigen.

Zu 2. Derzeit gibt es für die neuen FNP-Flächen keinerlei Entwässerungsplanungen und dementsprechend kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage zu Art und Umfang der Niederschlagswasserbeseitigung getätigt werden. Ungeachtet dessen ist klarzustellen, dass der § 55 Abs. 2 nicht vorgibt, dass das Niederschlagswasser ausschließlich zu versickern ist. Der § 55 Abs. 2 gibt vor, dass das Niederschlagswasser ortsnahe versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden soll. Dementsprechend ist die Regenwasserableitung in ein nahegelegenes Gewässer gleichgestellt mit der Versickerung möglich.