Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0032/2023
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Jugendhilfeausschuss	09.03.2023	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Förderung einer Sanierungsmaßnahme in der Kindertagesstätte Pustebblume

Beschlussvorschlag:

Der Fröbel Bildung und Erziehung gGmbH wird antragsgemäß für die Sanierung in der Kindertagesstätte „Pustebblume“ ein Investitionskostenzuschuss vorbehaltlich der Mittelbereitstellung im Haushalt 2023 in Höhe von 96.600,00 € (100%) gewährt.

Kurzzusammenfassung:

Kurzbegründung:

Notwendige Sanierungsmaßnahme eines Fluchtweges

Risikobewertung:

Es muss ein zweiter Fluchtweg hergestellt werden. Sollte dies nicht erfolgen, wird das Obergeschoss der Einrichtung und damit eine Gruppe geschlossen. Damit ginge dann ein Verlust von ca.20 Kindertagesstättenplätzen einher

Auswirkungsübersicht Klimarelevanz:

keine Klimarelevanz:	positive Klimarelevanz:	negative Klimarelevanz:
X		

Weitere notwendige Erläuterungen:

(...)

Finanzielle Auswirkungen:

	keine Auswirkungen:	Mehrerträge:		Mehraufwendungen:	
		lfd. Jahr	Folgejahre	lfd. Jahr	Folgejahre
konsumtiv:					
investiv:	X				
planmäßig:	X			96.600,00	
außerplanmäßig:					

Weitere notwendige Erläuterungen:

Entsprechende Investitionsmittel in Höhe von 96.600,00 € wurden im Haushalt 2023 (I-56010999) eingeplant.

Personelle Auswirkungen:

	keine Auswirkungen:	Einsparungen:	Einstellungen:
planmäßig	X		
außerplanmäßig:	X		
kurzfristig:			
mittelfristig:			
langfristig:			

Weitere notwendige Erläuterungen:

Sachdarstellung/Begründung:

Bei einer Brandverhütungsschau vom 24.08.2021 durch die Feuerwehr der Stadt Bergisch Gladbach ist aufgefallen, dass der zweite Rettungsweg im ersten Obergeschoss der Kindertagesstätte Mängel aufweist. Der zweite Rettungsweg für die Nutzer des ersten Obergeschosses führt über ein Fenster des Gruppenraums und des Mehrzweckraums auf das Dach des Gebäudes. Dort gibt es keine Absturzsicherung und es besteht zusätzlich Rutschgefahr. Eine Rettung von Personen ist vom Dach des Gebäudes zurzeit nur mit tragbaren Leitern möglich.

Sollten diese Mängel nicht beseitigt werden, muss das Obergeschoss und somit eine Gruppe der Kindertagesstätte geschlossen werden.

Gemäß dem Antrag vom 17.11.2022 durch die Fröbel gGmbH ist von förderungsfähigen Gesamtkosten, in Höhe von 96.600,00 € für die Sanierungsmaßnahme auszugehen. Die Gesamtkosten für die Sanierungsmaßnahme wurden durch die Abteilung Hochbau baufachlich geprüft. Die Kosten sind anhand der vom Träger zur Verfügung gestellten Unterlagen angemessen.

Bei dieser Maßnahme wird ein Fenster im Dachgeschoss vergrößert. Auf dem Dach wird ein Steg aus Stahl über der bestehenden Dachfläche errichtet. Anschließend wird die Fluchttreppe aus Stahl im Boden verankert und mit dem Steg verbunden.

Nach Landesrichtlinien kann der Träger auf eigenes Risiko mit den Maßnahmen ohne Bewilligung vorzeitig beginnen. Die Fröbel Bildung und Erziehung gGmbH teilte mit, dass Sie das Risiko eingehen wird und mit der Umsetzung der Maßnahme beginnt. Die Verwaltung befürwortet dies, da mit der frühzeitigen Umsetzung der Maßnahme die Schließung des Obergeschosses und damit ein weiterer Verlust an Kindertagesplätzen abgewendet werden kann.

Gemäß 11.4 der städtischen Richtlinien ist eine vorhandene KiBiz-Rücklage bei der Förderung von Investitionsmaßnahmen teilweise einzusetzen. Aufgrund der letzten Prüfung eines Verwendungsnachweises zur Rücklage für diese Kindertagesstätte ist keine aktuelle einzusetzende Rücklage beim Träger vorhanden. Daher ist gemäß den städtischen Richtlinien ein Zuschuss in Höhe von 100% der anererkennungsfähigen Gesamtkosten in Höhe von 96.600,00 € zu zahlen.

Die Sanierungsmaßnahme wird nicht vom Landschaftsverband Rheinland gemäß der Landesrichtlinien gefördert, da der Träger noch eine Zweckbindung für eine alte Sanierungsmaßnahme bis 2040 hat.

Entsprechende Investitionsmittel in Höhe von 96.600,00 € wurden im Haushalt 2023 (I-56010999) eingeplant.