

zu TOP 10



Stadt Bergisch Gladbach
Der Bürgermeister

Stadt Bergisch Gladbach 51429 Bergisch Gladbach

Herr Wilfried Kamp
Im Letsch 1b
51427 Bergisch Gladbach

Fachbereich 8-650 Hochbau

Rathaus Bensberg
Wilhelm-Wagener-Platz
51429 Bergisch Gladbach

Frau Nolden
Telefon: (02202)14-1245
Telefax: (02202)14-1249
K.Nolden@stadt-gl.de

27.11.2009

Ihre Anfrage in der Sitzung des Rates am 17.11.2009

Sehr geehrter Herr Kamp,

in der Sitzung des Rates am 17.11.2009 fragten Sie an, warum der hintere Teil des Stadthauses seit gut einem halben Jahres eingerüstet sei.

Die Westfassade des Stadthauses A2 wurde zur Instandsetzung eingerüstet. Es hatten sich mehrere große Betonbrocken gelöst und waren auf den Parkplatz gestürzt. Von einer Fachfirma wurde die komplette Fassade auf lose Teile untersucht und entsprechend gesichert.

Zeitgleich mit der Gerüstaufstellung wurde ein Planer mit der energetischen Fassadensanierung des Stadthauses beauftragt.

Nach der ersten Sicherung der Fassade wurde eine Kostengegenüberstellung für die Gerüststandzeiten aufgestellt. Das Gerüst zu entfernen und in zwei bis drei Monaten wieder aufzustellen, oder das Gerüst durchgehend stehen zu lassen und die Standmiete zu bezahlen. Das Gerüst stehen zu lassen war eindeutig die günstigere Variante.

Das Gerüst wird seit dem durchgehend von Ingenieuren genutzt, die die Beton- und Fassadensanierung planen. Mit der Betonsanierung wird noch dieses Jahr begonnen.

Mit der Fassadensanierung wird nach Beendigung der Frostperiode Anfang April begonnen. Die Arbeiten werden voraussichtlich im Herbst 2010 abgeschlossen.

Wir möchten Sie bitten, die bis dahin noch auftretenden Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung

Stephan Schmickler