

**Absender
FDP-Fraktion**

Drucksachen-Nr.

0070/2012

öffentlich

Anfrage

**der Fraktion, der/des Stadtverordneten
FDP-Fraktion**

**zur Sitzung:
Rat der Stadt Bergisch Gladbach am 14.02.2012**

Tagesordnungspunkt

**Anfrage der FDP-Fraktion vom 31.01.2012 (eingegangen am 01.02.2012)
zur Innenstadtsanierung**

Inhalt:

Mit Schreiben vom 31.01.2012 (eingegangen am 01.02.2012) bittet die FDP-Fraktion um Beantwortung von Anfragen zur Innenstadtsanierung in der Sitzung des Rates am 14.02.2012. Das Schreiben der FDP-Fraktion ist dieser Vorlage als Anlage beigelegt.

Antwort des Bürgermeisters:

Zu 1.

Wenn Steine mehr als 2 mm hoch stehen, ist das ein Mangel, der von der Baufirma im Rahmen der Vertragserfüllung zu beseitigen ist.

Zu 2.

Die DIN 18318 fordert bei den Maßen der ausgeschriebenen Steine eine Fugenbreite von 5 bis 8 mm. Dieses Maß darf weder in der Ausschreibung, noch bei der Ausführung verändert werden, ohne die Baufirma aus der Gewährleistung zu entlassen.

Zu 3.

Auf Grund der Anfrage wurde die Prüfung veranlasst, ob die geforderte Trennlinie zwischen Vor- und Kernzone den Toleranzen der Vorschrift entspricht. Sollte dies nicht der Fall sein, wird die Baufirma zur Nachbesserung verpflichtet.