



 Einzugsgebiet des RKB  $A_E = 56,0 \text{ ha}$   
 Versiegelte Fläche  $A_{red} = 20,68 \text{ ha}$   
 Erforderliches Volumen  $V_{erf} = 123 \text{ m}^3$   
 Mittl. Drosselabfluss  $Q_D = 0,5 \times A_{red} = 10,34 \text{ l/s}$


 hauptstraße 206 · 51465 bergisch gladbach  
 tel 02202 - 20 77 20 · fax 02202 - 20 77 10  
 email: mail@eckle-ingenieure.de

e			
d			
c			
b			
a			
index	art der änderung	name	datum

 **Stadt Bergisch Gladbach**  
 Der Bürgermeister  
 **Abwasserwerk**

<b>Regenklärbecken Tulpenstraße in Bergisch Gladbach</b>	maßstab	
	<b>1 : 5000</b>	
<b>Einzugsgebiet</b>  der Bürgermeister	bearbeitet	Jeske 10.10.2012
	gezeichnet	Jeske 10.10.2012
	geprüft	Eckle 10.10.2012
	genehmigt	
az.:		