

## Mitteilungsvorlage

Drucksachen-Nr. 0725/2021  
nicht öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Ausschuss für Schule und Gebäudewirtschaft	29.11.2021	zur Kenntnis

### Tagesordnungspunkt

#### **Luftfiltergeräte in Schulen: Entwicklung des Max-Planck-Instituts**

##### Inhalt der Mitteilung:

Im Wege der Dringlichkeit wurde am 20.08.2021 beschlossen, Luftfiltergeräte für Schulen zu beschaffen und einzusetzen. In diesem Zusammenhang wurde die Verwaltung zudem beauftragt, in Anlehnung und Rücksprache mit der Verwaltung der Landeshauptstadt Mainz einen Weg zu prüfen, wie die MPI-Lösung (<https://mpic.de/4980381/vergleichs-studie-fls>) in Bergisch Gladbach umgesetzt werden könnte.

Nach der Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen dürfen nur solche Bauteile eingesetzt werden, die durch das Deutsche Institut für Bautechnik zugelassen wurden (§ 21). Abweichend davon kann das Land NRW (Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen - MHKBG) ausnahmsweise eine Einzelzulassung erteilen.

Die durch das MPI entwickelte Lösung verfügt weder über eine Zulassung durch das Deutsche Institut für Bautechnik noch über eine Einzelzulassung. Vielmehr handelt es sich nach Auskunft der Gebäudewirtschaft Mainz (GWM) um einen Bausatz, der zunächst durch die Elternschaft angebracht worden sei. Zwischenzeitlich sei er durch die GWM in Zusammenarbeit mit einem Verpackungsunternehmen zusammengestellt worden und werde mittlerweile durch ein örtliches Messebauunternehmen montiert.

Diese Lösung verfügt weder über eine Zulassung durch das Deutsche Institut für Bautechnik, noch wurde durch das MHKBG eine Einzelzulassung ausgesprochen. Somit darf sie in NRW nicht eingesetzt werden.