



Gem.-Grundschule Heidkamp

Anschrift: Oberheidkamper Str. 92, 51469 Bergisch Gladbach

Projektnr.: 1203

Baujahr:

Gemarkung: Gladbach

Flur: 6

Flurstück: 786

Flurstück-Fläche: 12.703 m²

BGF: 2.244,49 m²



Offene Maßnahmen

Schulgebäude (Nr. 2103)	Generalsanierung nach Raumprogramm ISEP (Integrierter Schulentwicklungsplan)
	Brandschutzsanierung
	Gesamtsanierung der elektrischen Anlagen (u.a. Lieferung und Montage einer neuen Unterverteilung im Raum 30.2).
	Der innere Überspannungsschutz (Blitzschutz) fehlt (Schule)
	Erneuerung äußerer Blitzschutz (Schule)
	Äußerer Blitzschutz OGS ist nicht vorhanden und muss zeitnah nachgerüstet werden.
	Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung (u.a. Fluchtwegbeleuchtung)

	Nachrüstung einer Hausalarmierung
--	-----------------------------------

Sporthalle (Nr. 3122)	Erneuerung Lüftungsanlage in Halle und Umkleiden
	Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung und Hausalarm
	Brandschutzkonzept muss noch erstellt werden
	Sanierung der Sanitärbereiche und angrenzender Umkleiden (u.a. Erneuerung Warmwasserbereitung, Neuinstallation gemäß Trinkwasserverordnung)
	Sanierung der Außenfassade (Stahlbeton-Skelettbau)
	Sanierung der Abhangdecke inkl. Beleuchtung
	Sonnenschutz an Glasfassade prüfen (im Rahmen der Sanierung)

Außenanlagen	Pflastersanierung im Bereich der Platane
	Grauwacke (Atrium) verfugen prüfen
	Erneuerung Tornetz Sportplatz
	OGS Bereich aufwerten
	Kurzen zusätzlichen Zugang zum Prakplatz schaffen durch Anlegen eines richtigen Weges (Trampelpfad ersetzen)

Bedarfe FB 4 / FB 5	Räume:
	begrenzte Baugenehmigung für Container für OGS (bis 2025)
	Erweiterungsbau Schule fehlt und wurde vor Jahren zugesagt
	bei 100%-Rechtsanspruch OGS fehlt Raum
	Aktuell 25 Kinder auf der OGS-Warteliste
	Digitalisierung:
	Wlan ist in Ordnung

	teilweise ist die Ausstattung mit digitalen Tafeln möglich
--	------------------------------------------------------------

Bedarfe Schule	Neue Reckanlage bzw. alternative Spielmöglichkeit
	Fahrradabstellanlage für Lehrer (E-Bikes)

